

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"BARBU CATARGIU" AL JUDEȚULUI IALOMIȚA

NESECRET
Nr. 2806548
din 31.02.2022
Ex. UNIC

Se transmite prin email la



Către,

PRIMĂRIA _____

Având în vedere scăderea accentuată a temperaturii o dată cu instalarea sezonului rece, pentru evitarea producerii incendiilor prin utilizarea necorespunzătoare a sistemelor și aparatelor de încălzit (sobe, reșouri, coșuri de fum etc.), vă rugăm să întreprindeți următoarele măsuri de prevenire, în conformitate cu atribuțiile prevăzute de art. 14, lit. h din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor:

- asigurarea unei informări eficiente și continue a populației, prin intermediul compartimentului de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență sau al cadrului tehnic p.s.i., cu privire la cunoașterea riscurilor la care se expune populația în perioada sezonului rece, prin utilizarea unor surse de căldură, sisteme și instalații de încălzire artisanale, defecte, neverificate ori improvizate;
- angrenarea în mai mare măsură, în activitățile de control a compartimentului de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin în conformitate cu O.M.A.I. nr. 160/2007 și O.M.A.I. nr. 75/2019;
- afișarea la sediul primăriei și instituțiile publice din subordinea consiliului local a principalelor reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea sobelor, centralelor termice și a mijloacelor electrice de încălzire.

Cu stimă

INSPECTOR ȘEF

Col.

BĂCULEAURENȚIU



Reguli și măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea sobelor, centralelor termice și a mijloacelor electrice de încălzire

Pentru preîntâmpinarea producerii unor incendii generate de exploatarea sistemelor de încălzire a locuințelor și gospodăriilor cetățenești, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” Ialomița recomandă cetățenilor, ca la folosirea acestora, să se respecte următoarele măsuri de prevenire:

- nu amplasați perdelele sau alte materiale textile în apropierea surselor de căldură, deoarece acestea pot lua foc foarte ușor;
- nu suprasolicitați sobele cu acumulare de căldură și nu lăsați mijloace de încălzire nesupravegheate sau în grija copiilor;
- înainte de utilizare, sobele și coșurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor defecțiuni (fisuri, crăpături, depuneri de funingine, înfundări, etc.);
- atenție la prezența monoxidului de carbon produs de arderea incompletă sau de coșurile de fum neîntreținute corespunzător;
- monoxidul de carbon este un gaz inodor (fără miros) și de aceea nu poate fi sesizat, iar inhalarea lui poate săucidă;
- nu construiți sobele și coșurile de fum în jurul grinzilor sau altor elemente de construcție care pot lua foc;
- depozitarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 1,00 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură. Este interzisă depozitarea materialelor combustibile (cărți, haine etc.) deasupra sobelor;
- în fața ușiței de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
- nu este admisă utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;
- este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
- se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
- cenușa se va evacua periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce se vor stinge resturile de jar;
- nu depozitați materiale combustibile (lemn, carburanți, hârtie) în podurile locuințelor;
- nu utilizați coșuri de evacuare a fumului deteriorate sau neprotejate termic față de materialele combustibile din construcția locuințelor;

- coșul de fum situat la mai puțin de 1,5 m în plan orizontal de coama acoperișului, trebuie să depășească coama cu minimum 1,5 m pentru învelitori incombustibile și 1 m pentru învelitori combustibile. Înălțimea coșului față de terasa acoperișului trebuie să fie de minimum 1 m.

La exploatarea centralelor termice mici cu putere maxima de cel mult 0,3 MW se interzice:

- neasigurarea cerințelor de amplasare și de montare;
- amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) în subsolul clădirilor;
- alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale cu gaze petroliere lichefiate;
- neasigurarea cerințelor de evacuare a gazelor de ardere.

Totodată la exploatarea instalațiilor electrice vă recomandăm să respectați următoarele măsuri:

- nu suprasolicitați instalațiile electrice prin alimentarea mai multor consumatori electrice (radiatoare, plite, boilere, etc.) de la aceeași sursă (prelungitor, priză) în același timp, deoarece conductorii se încălzesc și izolația se topește, producând scurtcircuitul electric;
- nu lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți, deoarece pot constitui în orice moment surse generatoare de incendiu;
- nu amplasați conductorii electrice aflați sub tensiune sub covoare, mochete sau preșuri, deoarece un scurtcircuit poate provoca aprinderea acestora;
- nu utilizați aparate electrice improvizate sau conductorii electrice deteriorați sau neizolați corespunzător.

Țineți cont de aceste sfaturi, vă pot proteja familia și bunurile dumneavoastră!